

بلاغ توضيحي بخصوص وضعية التزويد بالماء الصالح للشرب بمدينة فاس ومكناس والمراكز المجاورة لهما

على إثر العطب الذي سجل على مستوى قناة الجر التي تساهم في تزويد مدينتي فاس ومكناس بالماء الصالح للشرب انطلاقا من محطة المعالجة على سد إدريس الأول، تدلي المديرية الجهوية للإنتاج فاس مكناس للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الماء بالتوضيحات التالية:

إن هذا التوقف الاضطراري ناتج عن تضرر مقطع مهم من القناة بسبب انخساف ارضي بمحاذاة الطريق الوطني فاس-تاوانات. مما تسبب في اضطراب الإنتاج عبر هذه المحطة.

وقد تم الشروع فورا في أشغال إصلاح التسرب من طرف فرق الصيانة التابعة للمكتب والشركات المختصة المتعاقدة معها، وذلك من أجل إصلاح العطب في أسرع وقت ممكن وإعادة الأمور إلى طبيعتها.

ومن اجل الإصلاح الجذري لهذا العطب فقد استلزم الأمر تجديد مقطع مهم من هذه القناة بأخرى ذات قطر 1600 ملم من النوع الفولاذي.

ومن المنتظر إتمام اشغال الإصلاح بنهاية يوم الأحد 21 يونيو.

كما تجدر الإشارة إلى أنه إضافة إلى محطة المعالجة على سد إدريس الأول، يتم تزويد مدينتي فاس ومكناس بالماء الصالح للشرب انطلاقا من الأثقاب الجوفية لسايس، ومحطة المعالجة المياة على واد سبو، ومحطة معالجة مياه عيون بطيط التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وكذلك من منشآت الإنتاج التابعة للشركة الجهوية متعددة الخدمات فاس - مكناس.

وإذ يشكر المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب كافة المواطنين الكرام على حسن تفهمهم ويؤكد لهم أن فرقه تعمل جاهدة من أجل ضمان وتأمين تزويدهم بالماء الشروب في أحسن الظروف وعودة الإنتاج لمستواه الاعتيادي في أقرب الآجال.

فاس، بتاريخ 20 يونيو 2026